

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛВА»

249419, Калужская область, Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, д.4
тел: 8(48444) 6-87-06; 6-87-85. Факс: 8(48444) 6-88-24.



Утверждаю:
Жмыков М.А.
«15» апреля 2020г.

АКТ

О проведении дезинфекции водопроводных сетей

Нами комиссией в составе;

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Жмыков М.А.
Болотский А.К.
Пильщиков С.В.


«15» апреля 2020 года, проведена дезинфекция водопроводных сетей в д. Манино, Людиновский район, Калужской области протяженностью 2,6км и водонапорной башни объемом 20 куб.м. раствором гипохлорида кальция в количестве 1,500кг.. Время контакта хлора с водой 24 часов.

Подписи;
Председатель комиссии:

Члены комиссии:


Жмыков М.А.


Болотский А.К.


Пильщиков С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛВА»

249419, Калужская область, Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, д.4
тел: 8(48444) 6-87-06; 6-87-85. Факс: 8(48444) 6-88-24.



Утверждаю:
Жмыков М.А.
«06» июля 2020г.

АКТ

О проведении дезинфекции водопроводных сетей

Нами комиссией в составе;

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Жмыков М.А.

Болотский А.К.

Пильщиков С.В.

«06» июля 2020 года, проведена дезинфекция водопроводных сетей в д.Манино, Людиновский район, Калужской области протяженностью 2,6км и водонапорной башни объемом 20 куб.м. раствором гипохлорида кальция в количестве 1,500кг.. Время контакта хлора с водой 24 часов.

Подписи;

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Жмыков".

Жмыков М.А.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Болотский".
Болотский А.К.A handwritten signature in black ink, appearing to be "Пильщиков".
Пильщиков С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛВА»

249419, Калужская область, Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, д.4
тел: 8(48444) 6-87-06; 6-87-85. Факс: 8(48444) 6-88-24.



Утверждаю:
Жмыков М.А.
«25» август 2020г.

АКТ

О проведении дезинфекции водопроводных сетей

Нами комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Жмыков М.А.
Болотский А.К.
Пильщиков С.В.

«25» август 2020 года, проведена дезинфекция водопроводных сетей в д.Манино. Людиновский район. Калужской области протяженностью 2,6км и водонапорной башни объемом 20 куб.м. раствором гипохлорида кальция в количестве 3,00кг.. Время контакта хлора с водой 24 часов.

Подписи:
Председатель комиссии:


Члены комиссии:

(Handwritten signatures)

Жмыков М.А.
Болотский А.К.
Пильщиков С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛВА»

249419, Калужская область, Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, д.4
тел: 8(48444) 6-87-06; 6-87-85. Факс: 8(48444) 6-88-24.



Утверждаю:
Жмыков М.А.
«26» август 2020г.

АКТ

О проведении дезинфекции водопроводных сетей

Нами комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Жмыков М.А.
Болотский А.К.
Пильщиков С.В.

«26» август 2020 года, проведена дезинфекция водопроводных сетей в д.Манино, Людиновский район, Калужской области протяженностью 2,6км и водонапорной башни объемом 20 куб.м. раствором гипохлорида кальция в количестве 3,00кг.. Время контакта хлора с водой 24 часов.

Подписи:
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Жмыков М.А.
Болотский А.К.
Пильщиков С.В.